

計算プログラム 修正点 (Ver1.6.3 → Ver1.6.4 → Ver1.7.0)

- 1) (空調) 熱源の運転順位が「10 番目」以降の機器について、不適切な運転順位で計算がされてしまう問題を修正。
(「1 番目, 2 番目, ..., 10 番目」と順に計算すべきところを「1 番目, 10 番目, 2 番目, ..., 9 番目」という順序で計算がなされていた)
→ Ver.1.6.4 にバージョンアップした際に生じた問題です。Ver1.6.3 では適切に計算がされていました。
- 2) (空調) 熱源の台数制御がない場合に、(建築研究資料のルールどおりに) 運転順位を全て「1 番目」とするとエラーがでてしまう問題を修正。
- 3) 各設備の BEI について、設計一次エネルギー消費量[GJ]及び基準一次エネルギー消費量[GJ]をそれぞれ小数点第二位で切り上げてから BEI を計算するように変更
- 4) 計算結果のポップアップ表示機能を追加

