

建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について

平成 28 年 4 月 1 日

第四章「暖冷房設備」第四節「FF 暖房機」の一部を下記のように変更します。

変更前 Ver.02 (住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム Ver.01.15)	変更後 Ver.03 (エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版) Ver.2.0)
<p>第四節 FF 暖房機 (略)</p> <p>3. 用語の定義 <u>(略) (第 3 項全文)</u></p> <p>4. 記号及び単位</p> <p>4.1 記号 <u>この計算で用いる記号及び単位は表 4.4.1 による。</u> (表 4.4.1 略)</p> <p>4.2 添え字 <u>この計算で用いる添え字は表 4.4.2 による</u></p>	<p>第四節 FF 暖房機 (略)</p> <p>3. 用語の定義 <u>第一章の定義を適用する。</u></p> <p>4. 記号及び単位</p> <p>4.1 記号 <u>本計算で用いる記号及び単位は表 1 による。</u> (表 1 略)</p> <p>4.2 添え字 <u>本計算で用いる添え字は表 2 による。</u></p>

表 4.4.2 添え字

(表 4.4.2 略)

(略)

付録 A 機器の性能を表す仕様の決定方法

(追加)

(追加)

(追加)

(表 A.1 追加)

A.1 最大暖房能力

(略)

(以下、節番号の修正については省略する)

(以下、略)

表 2 添え字

(表 2 略)

(略)

付録 A 機器の性能を表す仕様の決定方法

本付録では、**FF** 暖房機により暖冷房される暖冷房区画の床面積等から機器の性能を表す仕様を決定する方法を示す。

A.1 記号及び単位

本計算で用いる記号及び単位は表 A.1 による。

表 A.1 記号及び単位

記号	意味	単位
A_{HCZ}	暖冷房区画の床面積	m^2
$e_{rd,H}$	定格燃焼効率	—
$P_{itm,H}$	断続時消費電力	W
$P_{rd,H}$	定格暖房消費電力	W
$q_{max,H}$	最大暖房能力	W
$q_{min,H}$	連続運転時最小能力	W

A.2 最大暖房能力

(略)

(以下、節番号の修正については省略する)

(以下、略)